



有害物質	規制値	頻度
塩化水素	700mg/m ³ N以下	年2回以上
SOx	1.23m ³ N/h以下	年2回以上
NOx	250ppm以下	年2回以上
ばいじん	0.20g/m ³ N以下	年2回以上
ダイオキシン	10ng-TEQ/m ³ N以下	年1回以上
一酸化炭素	100ppm(廃掃法)以下	連続記録
(その他有害物質規制値あり)		

燃焼ガス温度
800°C以上 連続記録
滞留時間2秒以上
(廃掃法)

集塵器流入ガス温度
概ね200°C以下 連続記録
(廃掃法)

排ガス中のCO濃度
煙突

ばいじん、焼却灰、燃え殻
ダイオキシン 規制値3ng-TEQ/g 年1回以上

作業環境測定 年2回

焼却設備
フローシート

- 凡例
- 廃棄物焼却施設
 - 廃棄物受入施設(同上付帯設備)
 - 排ガス処理施設(同上付帯設備)